



URZĄD MIASTA I GMINY W WOŁOWIE

tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl

Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

Wołów, dnia 19.04.2011

WIR.2711.4.2011

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego „Budowa parkingu przy zespole pocysterskim w Lubiążu” w ramach działania 6.4PO IG 2007-2013

W nawiązaniu do zapytania z dnia 15.04.2011 informuję:

Pytanie nr 1. W otrzymanym obmiarze robót w poz. Nr 9 KNR 2-02 1101-07 jest opis „Pospółka stabilizowana cementem RM=2,5 MPa gr 15 cm” natomiast w KNR dotyczy „Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym” bez użycia cementu. W przypadku stabilizacji cementem czy stabilizację należy dowieść z betoniarni czy może być wykonana na budowie?

Odpowiedz nr 1. Należy przyjąć do wyceny pospółkę stabilizowaną cementem RM=2,5 MPa gr 15 cm. z możliwością wykonywania na budowie pod warunkiem dostarczenia atestu na wykonywany materiał.

Pytanie nr 2 Czy jest niezbędny nadzór archeologiczny, jeśli tak to która ze stron poniesie koszt nadzoru?

Odpowiedz nr 2 Nadzór jest wymagany, jego koszt ponosi zamawiający i płatność jest już dokonana.

Pytanie nr 3 Czy inwestor zabezpiecza nieodpłatnie składowisko ziemi w odległości 3 km. zgodnie z poz. 17 i 18 obmiaru robót?

Odpowiedz nr 3. Inwestor nie zabezpiecza nieodpłatnego składowiska ziemi w odległości 3 km – będzie to należało do wykonawcy.

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Technicznej
Ochrony Środowiska
Artur Garbacz

Sprawę prowadzi: Andrzej Świerziński tel. 71/319-13-20